

単線結線図

3φ 3W 60Hz 6.6kV

○X柱(カワニシ63E1N2)

責任分界点
財産分界点


PGS
7.2kV 100A

CVT 6kV 38mm²

架空電線路(カセツネ-38mm²)

屋内電線路(GP82)

受電キュービクル



	P	AT	回路名
MCCB	3	30	LM
〃	〃	100	EL-1
〃	〃	100	EL-2
〃	〃	100	EL-3
〃	〃	75	予備
〃	〃	75	予備

	P	AT	回路名
MCCB	3	200	LM
〃	〃	75	予備
〃	2	20	X1 HGR
〃	〃	20	X2 LGR
〃	〃	20	所内電源