令和８年度10月分　水質検査結果一覧表(浄水)

	基　準　値	単　位	旭第1浄水場 (旭浄水場系)	北稲浄水池 (北稲浄水場系)	東畑集会所 (北稲浄水場系)	乾谷集会所 (柘榴浄水場系)	光台近隣センター (光台配水池系)	池谷公園 (桜が丘配水池系)
採　取　日	／	／	R8.10.6	R8.10.6	R8.10.6	R8.10.6	R8.10.6	R8.10.6
採　取　時　間	／	／	11:51	11:22	12:18	12:48	12:33	13:04
当　日　天　気	／	／	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気　温	／	℃	23.5	23.1	24.8	24.0	27.0	23.0
水　温	／	℃	16.3	18.8	23.1	21.0	25.2	23.3
採　取　者	／	／	京都微生物研究所	京都微生物研究所	京都微生物研究所	京都微生物研究所	京都微生物研究所	京都微生物研究所
検査項目	／	／	11項目	1項目	11項目	11項目	11項目	11項目
一般細菌	100 以下	個/mL	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌	検出されないこと	－	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L						
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L						
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L						
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L						
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L						
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L						
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.33		0.38	0.60	0.90	0.92
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L						
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L						
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L						
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L						
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L						
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L						
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L						
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	0.000023	0.000036	0.000035	0.000032	0.000005	0.000008
ベンゼン	0.01 以下	mg/L						
塩素酸	0.6 以下	mg/L						
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L						
クロロホルム	0.06 以下	mg/L						
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L						
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L						
臭素酸	0.01 以下	mg/L						
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L						
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L						
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L						
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L						
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L						
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L						
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L						
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L						
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L						
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L						
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L						
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.7		7.6	7.9	14.1	14.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L						
蒸発残留物	500 以下	mg/L						
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L						
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L						
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L						
フェノール類	0.005 以下※	mg/L						
有機物（全有機炭素（TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3未満		0.4	0.3未満	1.3	1.1
ｐＨ値	5.8～8.6	－	6.22		6.60	6.29	7.15	7.46
味	異常でないこと	－	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	1未満		1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2 以下	度	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素（現地）		mg/L	0.30		0.30	0.30	0.35	0.50
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合

×　・・・　基準値を超えた結果　　※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

【検査の結果、上記項目について水道法水質基準に適合しています】