

令和8年度 4月分 水質検査結果一覧表(浄水)

	基準値	単位	旭第1浄水場 (旭浄水場系)	浄水池 (北稲浄水場系)	東畑集会所 (北稲浄水場系)	乾谷集会所 (柘榴浄水場系)	光台近隣センター (光台配水池系)	池谷公園 (桜が丘配水池系)
採取日	/	/	R8. 4. 22	R8. 4. 22	R8. 4. 22	R8. 4. 22	R8. 4. 22	R8. 4. 22
採取時間	/	/	10:56	10:29	8:30	8:52	8:42	9:04
前日天気	/	/	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
当日天気	/	/	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	/	℃	18.0	16.0	14.0	14.5	14.2	14.5
水温	/	℃	16.8	17.5	18.2	17.0	19.2	16.0
採取者	/	/	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱
検査項目	/	/	11項目	1項目	11項目	11項目	11項目	11項目
一般細菌	100 以下	個/ml	0		0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	-	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L						
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L						
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L						
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L						
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L						
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L						
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.3		0.6	0.6	0.9	1.0
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L						
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L						
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L						
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L						
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L						
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L						
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L						
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	0.000021	0.000027	0.000024	0.000028	0.000008	0.000006
ベンゼン	0.01 以下	mg/L						
塩素酸	0.6 以下	mg/L						
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L						
クロロホルム	0.06 以下	mg/L						
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L						
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L						
臭素酸	0.01 以下	mg/L						
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L						
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L						
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L						
ブromホルム	0.09 以下	mg/L						
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L						
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L						
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L						
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L						
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L						
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L						
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L						
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.7		10	7.9	13	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L						
蒸発残留物	500 以下	mg/L						
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L						
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L						
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L						
フェノール類	0.005 以下※	mg/L						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	< 0.3		1.1	< 0.3	1.6	1.7
pH値	5.8~8.6	-	6.3(at 19.8℃)		6.8(at 19.8℃)	6.3(at 19.5℃)	7.1(at 19.4℃)	7.5(at 19.3℃)
味	異常でないこと	-	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	-	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	< 0.5		< 0.5	< 0.5	0.7	0.8
濁度	2 以下	度	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)		mg/L	0.38		0.20	0.78	0.28	0.74
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合

× … 基準値を超えた結果 ※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

【検査の結果、上記項目について水道法水質基準に適合しています】