令和８年度　９ 月分　水質検査結果一覧表(浄水)

	基 準 値	単 位	旭第1浄水場 (旭浄水場系)	東畑集会所 (北稲浄水場系)	乾谷集会所 (柘榴浄水場系)	光台近隣センター (光台配水池系)	池谷公園 (桜が丘配水池系)
採 取 日	／	／	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1
採 取 時 間	／	／	10:20	10:41	11:17	10:59	11:43
当 日 天 気	／	／	晴	晴	晴	晴	晴
気 温	／	℃	29.3	31.6	35.0	35.0	32.0
水 温	／	℃	17.3	28.2	25.6	30.0	28.3
採 取 者	／	／	京都微生物研究所	京都微生物研究所	京都微生物研究所	京都微生物研究所	京都微生物研究所
検査項目	／	／	10項目	10項目	10項目	10項目	10項目
一般細菌	100 以下	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌	検出されないこと	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L					
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L					
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L					
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L					
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L					
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L					
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.33	0.32	0.56	0.64	0.71
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L					
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L					
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L					
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L					
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L					
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L					
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L					
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L					
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L					
ベンゼン	0.01 以下	mg/L					
塩素酸	0.6 以下	mg/L					
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L					
クロロホルム	0.06 以下	mg/L					
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L					
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L					
臭素酸	0.01 以下	mg/L					
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L					
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L					
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L					
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L					
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L					
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L					
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L					
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L					
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L					
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L					
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L					
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.7	8.1	7.7	16.4	16.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L					
蒸発残留物	500 以下	mg/L					
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L					
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L					
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L					
フェノール類	0.005 以下※	mg/L					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	0.3未満	0.5	0.3未満	1.3	1.4
ｐＨ値	5.8～8.6	－	6.18	6.65	6.28	7.21	7.46
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素（現地）		mg/L	0.25	0.20	0.30	0.20	0.35
判定			適合	適合	適合	適合	適合

×　・・・　基準値を超えた結果　　※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

【検査の結果、上記項目について水道法水質基準に適合しています】