

水道施設 空調設備一覧

	室外機	室内機	室内機設置場所	圧縮機定格出力	設置フロア	法定冷凍能力(トン)	製造者	備考
植田受水場	RZYP280AA	FHCP71A	管理室	7.00kw	1階	4.61	ダイキン	
		FHCP71A			1階		ダイキン	
		FHCP71A			1階		ダイキン	
		FHCP71A			1階		ダイキン	
	RZYP160AA	FHCP80A	管理室	2.90kw	1階	1.65	ダイキン	
		FHCP80A			1階		ダイキン	
	RZYP80AAT	FHCP80A	待機室	1.70kw	1階	1.27	ダイキン	
華の塔配水池	SRC327K-W	SRK327K	待機室	0.90kw	1階	-	三菱重工	ルームエアコン
桜が丘配水池	RTYJ45BV	FAYNJ45L	管理棟	1.30kw	1階	0.60	ダイキン	
柘榴浄水場	FDCJ40HKD	FDEJ40D	待機室	1.20kw	1階	0.55	三菱重工	
北稲浄水場	RYP280B	FHYCP140D	電気室	7.50kw	1階	3.44	ダイキン	
		FHYCP140D			1階		ダイキン	