

消火栓ホース購入業務 仕様書

精華町消防本部

- 1 件名
消火栓ホース購入業務
- 2 品目
消火栓ホース（屋外用）
- 3 数量
90本
- 4 納品期日
令和7年11月28日（金曜日）までとする。
- 5 履行期間
契約締結日の翌日から 令和8年2月27日（金曜日）まで
※ 使用済みホース引取りまでを履行期間とする。
- 6 納品場所
精華町消防本部・署
- 7 仕様詳細
 - （1）使用圧力
0.9MPa以上
 - （2）呼称
65
 - （3）長さ
1本当たり20m
 - （4）接続方式
町野式
 - （5）織組織
平織または綾織とするが、混在しないようにどちらかの組織織で統一すること。
 - （6）内張り
樹脂張り
- 8 その他
 - （1）消火栓ホース納品後、使用済みホース90本を引取ること。また、引取り日

程については本入札担当職員と調整すること。

- (2) 消火栓ホースについては、二重巻きホースで納品すること。
- (3) 受注者は、納品に係るすべての費用を負担すること。
- (4) この業務遂行に発生した損害は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が受注者の責に帰さない場合はこの限りでない。
- (5) 疑義、不明点等は、精華町消防本部・署の指示によるものとする。