

令和 7 年度 第 3 回精華町立体育館・コミュニティーセンター
及び町内体育施設指定管理者連絡調整会議 議事摘録

■日時

令和 7 年 6 月 2 6 日（木）午後 1 時 3 0 分から午後 2 時 3 0 分まで

■場所

むくのきセンター 第 5 会議室

■出席者

精華町スポーツ協会（SP） 山下事務局長、西田事務局次長、
吉田施設担当主任、白石主任

三幸（株）（SK） 百鬼支店長、小川係長、末吉係長

精華町教育委員会
教育部生涯学習課（SS） 小笠原課長、吉岡課長補佐、藤田担当係長
仲村会計年度任用職員

■内容 進行：山下事務局長

1 開会

2 議題

（1）指定管理者より

①令和 7 年 5 月の実績報告について

- ・ 令和 7 年 5 月の各施設の利用件数、利用人数・利用料金収入状況、文化スポーツ事業の実施状況、施設使用率について報告。（SP）
- ・ 熱中症対策として、以下の対策を実施中。（SP）
 - ・ アリーナにて、冷風機の設置及びクーリングスポットとして本部席の開放。
 - ・ 熱中症警戒アラート発令時に受付窓口にて同アラートが発令している旨を掲示し、注意喚起。

熱中症対策として必要な備品があれば、教育委員会まで要望するよう依頼。（SS）

②施設維持管理について

- ▶ 令和7年5月の維持管理結果を報告。
設備巡回点検、エレベータ保守点検、自動ドア保守点検業務、空調設備保守点検業務、夜間照明保守点検業務の結果、受水槽のポンプ不良等あり。(SK)
- ▶ 多目的ホールの空調について、運転不可の原因となった圧縮機のマグネットスイッチ不良への対応完了。
圧縮機にて異音等が発生中、経過観察及び原因調査を継続。(SK)
- ▶ 7月に簡易専用水道定期検査業務を実施予定。(SK)
- ▶ 受水槽のポンプ不良及び昨年度の消防設備点検時の不良個所について修繕対応を計画。(SK)

(2) 精華町教育委員会より

- ①役場庁舎の電気設備点検に伴う停電予定について
 - ▶ 9月14日(日)午後5時から翌日午前1時頃まで役場庁舎が停電。
同期間、むくのきセンター窓口での予約システムの運用等に影響があるため、対応を依頼。(SS)
- ②むくのきセンター空調設備更新工事設計業務について、指定管理者から意見を聴取。(SS)
- ③次期予約システムの会館施設マスタの確認を指定管理者に依頼。(SS)

(3) その他

- ①防火管理委員会の日程調整。(SS) (SP)
- ②トレーニング室の機器更新について、次期機器の機種等を検討中。(SP)

3 連絡・報告事項

- ①精華町教育委員会所管施設指定管理者評価委員会を7月15日(火)に開催予定。(SS)

4 閉会

- ▶ 次回
令和7年7月23日(水)午後1時30分から